

## Варианты и схема подключения регулятора



**■ Вариант «Г» – одна система горячего водоснабжения:**

Д1 - датчик температуры горячего водоснабжения Тгв.  
 Д2 - датчик температуры сетевой воды Тс (если необходим).

**■ Вариант «Г + Г» – две системы горячего водоснабжения:**

Д1 - датчик температуры горячего водоснабжения Тгв1.  
 Д2 - датчик температуры сетевой воды Тс (если необходим).  
 Д4 - датчик температуры горячего водоснабжения Тгв2.

**■ Вариант «О» – одна система отопления:**

Д1 - датчик температуры потока Тп.  
 Д2 - датчик температуры обратного трубопровода Тобр.  
 Д3 - датчик температуры наружного воздуха Тн.

**■ Вариант «О + О» – две отдельные системы отопления:**

Д1 - датчик температуры потока Тп1.  
 Д2 - датчик температуры обратного трубопровода Тобр1.  
 Д3 - датчик температуры наружного воздуха Тн.  
 Д4 - датчик температуры потока Тп2.  
 Д5 - датчик температуры обратного трубопровода Тобр2.

**■ Вариант «О + Г» – одна система отопления и одна система горячего водоснабжения:**

Д1 - датчик температуры потока Тп.  
 Д2 - датчик температуры обратного трубопровода Тобр.  
 Д3 - датчик температуры наружного воздуха Тн.  
 Д4 - датчик температуры горячего водоснабжения Тгв.  
 Д5 - датчик температуры сетевой воды Тс (если необходим).

**■ Вариант «О5» – одна пофасадная система отопления:**

Д1 - датчик температуры потока Тп.  
 Д2 - датчик температуры обратного трубопровода Тобр.  
 Д3 - датчик температуры наружного воздуха Тн.  
 Д4 - датчик температуры Тобр.А в обр. трубопроводе фасада А.  
 Д5 - датчик температуры Тобр.Б в обр. трубопроводе фасада Б.

**■ Вариант «В» – одна система приточной вентиляции:**

Д1 - датчик температуры внутри помещения Тпом.  
 Д2 - датчик температуры обратного трубопровода Тобр.  
 Д3 - датчик температуры воздушного потока Твоз.  
 Д4 - датчик температуры наружного воздуха Тн.  
 Д5 - датчик проверки пожарной сигнализации и аварийных режимов.

**■ Вариант «Т» – одна система для технологий:**

Д1 - датчик температуры (обязательный)  
 Д2 - датчик температуры (по необходимости)  
 Д3 - датчик температуры (информационный).

**■ Вариант «Т + Т» – две системы для технологий:**

Д1 - датчик температуры (обязательный)  
 Д2 - датчик температуры (по необходимости)  
 Д3 - датчик температуры (информационный)  
 Д4 - датчик температуры (обязательный)  
 Д5 - датчик температуры (по необходимости)  
 Д6 - датчик температуры (информационный).